



SECTOR 7: 2380 m<sup>2</sup>

AREA PROTEGIDA.

LEYENDA CUMPLIMIENTO CTE SI

- SALIDA
- SEÑAL SALIDA DERECHA
- SEÑAL SALIDA IZQUIERDA
- SEÑAL SALIDA FRENTE
- SEÑAL SIN SALIDA
- SEÑAL NO UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA
- SEÑAL ACCESO PROHIBIDO
- ORIGEN DE EVACUACIÓN
- RECORRIDO DE EVACUACIÓN
- SECTOR DE INCENDIOS
- VIDRIO FIJO EI 60
- ESCALERA PROTEGIDA
- ESCALERA ESPECIALMENTE PROTEGIDA
- VESTIBULO DE INDEPENDENCIA
- LOCAL DE RIESGO ESPECIAL ALTO
- LOCAL DE RIESGO ESPECIAL MEDIO
- LOCAL DE RIESGO ESPECIAL BAJO
- ESCALERA O RAMPA EXISTENTE
- ESCALERA O RAMPA DE USO RESTRINGIDO

NOTA: Todas las instalaciones de PCI de uso manual llevarán su correspondiente señal

Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos según CTE		
Situación del elemento	Techos y paredes	Suelos
Zonas ocupables	C-s2, d0	En
Pasillos y escaleras protegidas	B-s1, d0	Cru-s1
Aparcamientos y recintos de riesgo especial	B-s1, d0	Bru-s1
Espacios ocultos no estancos; patinillos; falsos techos (excepto los existentes dentro de los viviendas), suelos elevados, etc.	B-s3, d0	Bru-s2

CUADRO DE REVISIONES:

FECHA	REVISION

Propiedad:

AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA

Proyecto:

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO PARCIAL INTERIOR DEL EDIFICIO CASTELLANA 112 PARA LA SEDE DE AESA

Situación: Pº Castellana, 112, Madrid

Plano:

PLANTA QUINTA CUMPLIMIENTO CTE SI

Escala: 1/100

Fecha: NOV 2016

Arquitecto:

VICENTE OLMEDILLA RAMOS

VOARQ

OFICINA DE PROYECTOS Y OBRAS

c/ San Conrado, 7 1º - 28011 Madrid - T 913 669 780 - www.voarq.com

N-S109