



LEYENDA	
	CONDUCCIÓN DE GAS
	CONDUCCIÓN DE GAS ENVAINADA
	ACOMETIDA GENERAL
	VÁLVULA
	ELECTROVÁLVULA
	CONTADOR DE GAS
	VENTILACIÓN SUPERIOR
	VENTILACIÓN INFERIOR
	SUPERFICIE BAJA RESISTENCIA
	RAMPA DE GAS
	ARMARIO REGULACIÓN

NOTA:
EN EL INTERIOR DE LOS LOCALES DONDE NO EXISTAN APARATOS A GAS LA TUBERÍA DEBE IR ENVAINADA DEBEN SER CONTINUAS EN TODO SU RECORRIDO Y SER RESISTENTE AL FUEGO.